

Ouverture de la flightcase




- Ce module produit de l'électricité lorsqu'il est exposé à la lumière.
- Respectez toutes les précautions et instructions applicables en matière de sécurité électrique.
- Installez les modules conformément aux codes locaux.
- Le produit doit être installé et entretenu par du personnel qualifié uniquement.
- Veillez à utiliser les EPI appropriés.

Procédure de branchement

1

Coupez le disjoncteur DC avant toute manipulation des connecteurs Anderson **ROUGE** et GRIS.




2

Connectez d'abord le connecteur Anderson **ROUGE** au powerbank avant de brancher n'importe quel panneau solaire.




3

Branchez les connecteurs Anderson GRIS sur les 4 panneaux solaires



4

Enfin, mettez le disjoncteur DC sur ON




Ne manipulez JAMAIS le connecteur rouge lorsque le disjoncteur DC NOARK est sur ON
Veillez à respecter scrupuleusement l'ordre de cette procédure.
Risques d'accidents électriques.



Procédure de débranchement

1

Coupez le disjoncteur DC avant toute manipulation des connecteurs Anderson GRIS ou **ROUGES**.



2

Débranchez d'abord tous les connecteurs GRIS Anderson d'un dispositif solaire pour ouvrir le circuit



3

Enfin, débranchez le connecteur Anderson **ROUGE** de la banque d'alimentation.

